

Deklaracja Zgodności WE

Nr DZ-0100-6B/2024/12/01
Yell Sp. z o.o.

Deklaruje, że następujący produkt:

Zbiornik buforowy

Producent: Yell Sp. z o.o., 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Śląska 67A
Nazwa produktu: Zbiornik buforowy emaliowany
Typ: AT-100-PRO

Zbiornik przeznaczony do magazynowania nośnika neutralnego (woda, roztwór glikolu ...)

jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami następujących dyrektyw:

Dyrektywa ciśnieniowa (PED) **2014/68/UE**
Dyrektywa ciśnieniowa (PED) **2014/29/UE**
Dyrektywa ROHS (EU) **2015/863**
Rozporządzenie komisji **UE 812/2013**
Rozporządzenie komisji **UE 814/2013**

jest zgodny z następującymi normami:

EN 12897:2016
+ A1:2020 Annex B

Wodociągi – Specyfikacja ogrzewanych pośrednio ,
nieodpowietrzanych (zamkniętych pojemnościowych
podgrzewaczy wody)

Na podstawie
Rozporządzenia komisji **UE 812/2013**, Rozporządzenia komisji **UE 814/2013**
oraz normy **EN 12977-3:2013**
Klasa efektywności energetycznej zbiornika : **B** ; Strata energii **64W**

Typ	Wymiary	Grubość ścianki
AT-100-PRO	470x1020	1,5mm

Siemianowice Śląskie
data

Yell sp. z o.o.
Prezes zarządu
Mgr inż. Dariusz Krzykawski

Strona 1 z 1