




VIQTIS




Schemat budowy bufora ciepła Model AT-40-PRO

ze stali emaliowanej, pojemność 40l



Model AT-40-PRO



Przyłącza hydrauliczne:

	Specyfikacja	Jednostka	Model AT-40-PRO	
1	Odpowietrzenie	mm	DN15	640
2	Anoda magnezowa	mm	DN25	467
3	Króciec zasilania układ	mm	DN40	425
4	Króciec zasilania źródło ciepła	mm	DN40	425
5	Kieszka czujnika temperatury	mm	DN15	397
6	Króciec powrót układ	mm	DN40	265
7	Króciec powrót źródło ciepła	mm	DN40	265
8	Otwór grzałki elektrycznej	mm	DN40	0